



EG-verdrag Art. 137 ex 118a EGV
richtlijnen

Overeenkomstig Richtlijn 89/391/EEG



Keuring en onderhoud van brandveiligheidsopslagkasten

Voorschriften in Europa

89/391/EEG
(sinds 12.06.1989)

Maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (Kaderrichtlijn)

2009/10/EG
(sinds 16.09.2009)

Veiligheid arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats
Minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats. De bepalingen van Richtlijn **89/391/EEG** gelden ten volle voor het gebruik door de werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats.

Arbeidsomstandighedenbesluit
(sinds 18.10.2010)

Artikel 74a, Keuringen

1. Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie wordt na de installatie en voordat het voor de eerste maal in gebruik wordt genomen gekeurd op de juiste wijze van installatie en op goed en veilig functioneren.
2. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het eerste lid, wordt voorts na elke montage op een nieuwe locatie of een nieuwe plek gekeurd op de juiste wijze van installatie en op goed en veilig functioneren.
3. Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd.
4. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het derde lid wordt voorts gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd, telkens wanneer zich uitzonderlijke gebeurtenissen hebben voorgedaan die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van het arbeidsmiddel. Als uitzonderlijke gebeurtenissen worden in ieder geval aangemerkt:
 - natuurverschijnselen,
 - veranderingen aan het arbeidsmiddel,
 - ongevallen met het arbeidsmiddel en
 - langdurige buitengebruikstelling van het arbeidsmiddel.
5. Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling.
6. Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan de toezichthouder.

Artikel 75, eerste lid

Arbeidsmiddelen **moeten** worden onderhouden, zodat ze altijd in een goede staat verkeren. Daarbij moet altijd aan de oorspronkelijke eisen, die gelden bij de vervaardiging, zijn voldaan.

PGS 15 / RI&E
(sinds 18.10.2010)

PGS 15 Documenten en administratie:

Voorschrift 3.4.4:
Registratie jaarlijkse inspectie stellingen.
Voorschrift 4.8.2.2
Inspectie van brandveiligheidsinstallaties.

RI&E

Vanaf 1 januari 2007 geldt de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet. De verplichting om een RI&E uit te voeren is hierin omschreven.

89/654/EEG
(sinds 30.11.1989)

Minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor arbeidsplaatsen (1e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van de richtlijn 89/391/EEG)

89/655/EEG
(sinds 30.11.1989)

Minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de werkplaats (2e bijzondere richtlijn)

Het begrip 'arbeidsmiddel' wordt gedefinieerd als 'alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties' en heeft betrekking op 'elke activiteit met betrekking tot een arbeidsmiddel'.