

## 2. Verlängerung und Änderung der gutachterlichen Stellungnahme

### Nr. 2009-B-2374

#### 1. Ausfertigung

Auftraggeber: asecos GmbH  
Weiherfeldsiedlung 16-18  
D-63584 Gründau

Hersteller: asecos GmbH  
Weiherfeldsiedlung 16-18  
D-63584 Gründau

Inhalt des Auftrages: Bewertung des Brandverhaltens der Raucherkabine „smoke and talk“  
Probekörper: „st. 203-A; st. 328-A; st. 453-A“  
Gültigkeit: verlängert bis einschließlich 06.04.2025

Die 2. Verlängerung der gutachterlichen Stellungnahme verlängert die Geltungsdauer der gutachterlichen Stellungnahme 2009-B-2374 der MPA Dresden GmbH vom 26.06.2009.

Die 2. Verlängerung der gutachterlichen Stellungnahme gilt nur in Verbindung mit der gutachterlichen Stellungnahme Nr. 2009-B-2374 und darf nur gemeinsam mit der gutachterlichen Stellungnahme verwendet werden.

Der Normbezug der gutachterlichen Stellungnahme 2009-B-2374 Abs. 3.4 ändert sich von DIN 4104:1994-3 Abs. 2.1.1 auf DIN 4102-4:2016-05 Abs. 4.2.1.

Diese Verlängerung der gutachterlichen Stellungnahme umfasst 1 Seite.

Freiberg, den 07.04.2020



Dr. M. Kothe  
Stellv. Prüfstellenleiter Brandschutz



M. Fischer, B. Sc.  
Prüfingenieur Brandschutz

Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung des Gutachtens bedarf in jedem Einzelfalle der schriftlichen Genehmigung der MPA Dresden GmbH. Die einzelnen Blätter dieses Gutachtens sind mit einem Firmenstempel der MPA Dresden GmbH versehen.