

## Zertifikat zur Fremdüberwachung 2022

### Reg.-Nr. 28/2004/6

Überwachte Firma:

asecos GmbH  
Weiherfeldsiedlung 16-18  
63584 Gründau  
Deutschland

Die oben genannte Firma ist Hersteller von Sicherheitsschränken nach DIN EN 14470-1 und DIN EN 14470-2. Bezüglich der Feuerwiderstandsdauer wurde im Rahmen der Qualitätssicherung gemäß Überwachungsvertrag Nr. 28/2004/6 eine freiwillige Fremdüberwachung durchgeführt.

Durch die Überwachungsstelle

MPA Dresden GmbH  
Fuchsmühlenweg 6F  
09599 Freiberg  
Deutschland

wird das Herstellerwerk jährlich einer Überwachung unterzogen und die produzierten Schränke hinsichtlich der Übereinstimmung mit dem klassifizierten Typ beurteilt. Weiterhin wird die werkseigene Produktionskontrolle hinsichtlich der für das Brandverhalten der Sicherheitsschränke signifikanten Aspekte überprüft.

Datum der Inspektion: 27.01.2022  
Datum Feuerwiderstandsprüfung: 15.02.2022  
entnommenes Schrankmodell: S90.129.060.WDAC

Die gestellten Anforderungen an die werkseigene Produktionskontrolle sowie die Übereinstimmung mit der Klassifizierung des Feuerwiderstandes gemäß DIN EN 14470-1 bzw. DIN EN 14470-2 wurden erfüllt.

Freiberg, den 15. Februar 2022



Dr.-Ing. A. Meißner  
Prüfstellenleiter Brandschutz



M. Fischer, B. Sc.  
Prüfingenieur Brandschutz